

Nidzica, 2016.09.01

dot.: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn: „
Modernizacja systemu ciepłowniczego Nidzicy z wykorzystaniem OZE w celu podniesienia jego
sprawności oraz efektywnego wykorzystania energii ciepłej ”

WYJAŚNIENIE XIV

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania i wnioski dotyczące treści SIWZ w w/w postępowaniu:

Pytanie 1

Pytanie SIWZ „Paleniska i wymienniki kotłów” str. 69. Zamawiający wskazuje na zastosowanie „Ceglanej wymurówki szamotowej”

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie wylewek przy użyciu mieszanek betonu ogniotrwałego, wysokoglinowego?

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie wylewek przy użyciu mieszanki betonu ogniotrwałego, wysokoglinowego w połączeniu z murowanymi z kształtek szamotowych sklepieniami?

Odpowiedź 1

Zamawiający w SIWZ określił minimalne parametry jakie powinna spełniać wymurówka paleniska . Jeżeli zaproponowane rozwiązania będą równoważne z wymaganiami Zamawiającego, mogą być zastosowane.

Po otrzymaniu niniejszej informacji e-mailem, prosimy o potwierdzenie otrzymania czytelnej informacji wraz z podaniem ilości przesłanych stron.

PREZES ZARZĄDU
Andrzej Jabłonka