

dot.: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn: „**Modernizacja systemu ciepłowniczego Nidzicy z wykorzystaniem OZE w celu podniesienia jego sprawności oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej**”

WYJAŚNIENIE IX

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania i wnioski dotyczące treści SIWZ w w/w postępowaniu:

W związku z omyłkowym wyliczeniem długości sieci cieplnej Zamawiający zmienia treść SIWZ :

1. Rozdział III – Część II otrzymuje brzmienie :

Część II

Wymiana sieci kanałowych na sieci cieplne preizolowane - długość ok. 2,074 km.

Wymiana istniejącej sieci kanałowej na sieć preizolowaną oraz budowa nowej sieci preizolowanej łączącej dotychczasowych odbiorców kotłowni lokalnej przy ul. Wojska Polskiego z Kotłownią Miejską przy ul. Rataja o łącznej długości trasy ok. **2,074 km.**

2. § 1 pkt.1 wzoru umowy otrzymuje brzmienie :

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania:

„Modernizacja systemu ciepłowniczego Nidzicy z wykorzystaniem OZE w celu podniesienia jego sprawności oraz efektywnego wykorzystanie energii cieplnej” w zakresie:

- budowa kotłowni miejskiej opalanej zrębkami o mocy 7,5 MW z instalacją oczyszczania i kondensacji spalin wraz z budową wiaty na zrębki, budową i przebudową istniejącej infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu przy ul. Rataja 11
- wymiana istniejącej sieci kanałowej na sieć preizolowaną oraz budowa nowej sieci preizolowanej łączącej dotychczasowych odbiorców kotłowni lokalnej przy ul. Wojska Polskiego z Kotłownią Miejską przy ul. Rataja o łącznej długości trasy ok. 2,074 km.
- wymiana istniejących węzłów cieplnych wymiennikowych na kompaktowe, likwidacja węzłów grupowych, montaż węzłów indywidualnych oraz budowa węzłów cieplnych w budynkach dotychczasowych odbiorców z likwidowanej kotłowni gazowej przy ul. Wojska Polskiego - łącznie 48 szt.

3. Zmienia się treść załącznika nr 4/2/2 - FORMULARZ CENOWY – Zadanie 2. Budowa osiedlowej sieci ciepłej wraz z przyłączami oraz rozbiórką istniejącej sieci ciepłej kanałowej w rejonie ul. Kościuszki, XXX-lecia, Mickiewicza, Słowackiego i 1 Maja w Nidzicy - ZAŁĄCZNIK do OFERTY (w załączeniu do niniejszego wyjaśnienia).

Załączniki:

1. Poprawiony załącznik nr 4/2/2.

Po otrzymaniu niniejszej informacji e-mailem, prosimy o potwierdzenie otrzymania czytelnej informacji wraz z podaniem ilości przesłanych stron .

WICEPREZES ZARZĄDU
Paweł Łazicki