

Nidzica, 2019.07.12

dot.: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn:
„Modernizacja systemu ciepłowniczego Nidzicy z wykorzystaniem OZE w celu zwiększenia jego efektywności oraz likwidacji niskiej emisji”

WYJAŚNIENIE III

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania i wnioski dotyczące treści SIWZ w w/w postępowaniu:

Pytanie 1

Dotyczy zadania 4.1 – czy istniejące przejście sieci ciepłowniczej pod rzeką ma zostać zdemontowane czy można ten odcinek odciąć i pozostawić?

Odpowiedź 1

Zamawiający zgadza się, aby istniejące przejście sieci ciepłowniczej odciąć i pozostawić.

Po otrzymaniu niniejszej informacji e-mailem, prosimy o potwierdzenie otrzymania czytelnej informacji wraz z podaniem ilości przesłanych stron.

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Łazicki