

INFORMACJA TECHNICZNA DLA ODBIORCÓW CIEPŁA ZA 2023 ROK

Dotyczy źródła ciepła przy ul. Rataja 11

Do publicznej wiadomości

- I. Na podstawie §23 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. nr 16 poz. 92 z 2007 r.), Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Nidzicy informuje:
1. Długość sieci ciepłowniczej w 2023 r. – 9,20 km
 2. Ilość zużytego paliwa (zrębki energetycznej) w 2023 r. – 7 198,61 [Mg]
 3. Emisja zanieczyszczeń w 2023 r.:
 - emisja SO₂ - 0,00144 [Mg/rok]
 - emisja NO_x - 5,759 [Mg/rok]
 - emisja pyłów - 3,495 [Mg/rok]
 - emisja CO₂ - 9 574,154 [Mg/rok]
 - emisja CO - 18,699 [Mg/rok]
- II. Informujemy, że:
1. Ilość ciepła sprzedana do odbiorców w 2023 r. – 64 427,00 [GJ]
 2. Ilość ciepła wyprodukowana w 2023 r. – 73 059,87 [GJ]
 3. Procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do tej sieci w roku 2023 – 100 %.