

INFORMACJA TECHNICZNA DLA ODBIORCÓW CIEPŁA ZA 2025 ROK

Dotyczy źródła ciepła przy ul. Sienkiewicza 6A

Do publicznej wiadomości

I. Na podstawie §23 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. nr 16 poz. 92 z 2007 r.), Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Nidzicy informuje:

1. Ilość zużytego paliwa (oleju opałowego) w 2005 r. – 0 [Mg]
2. Ilość zużytego gazu w 2025 r. – 28 530,00 [m<sup>3</sup>]
3. Emisja zanieczyszczeń w 2025 r.:
  - emisja SO<sub>2</sub> - 0,002 [Mg/rok]
  - emisja NO<sub>x</sub> - 0,043 [Mg/rok]
  - emisja pyłów - 0,001 [Mg/rok]
  - emisja CO<sub>2</sub> - 57,060 [Mg/rok]
  - emisja CO - 0,043 [Mg/rok]

II. Informujemy, że:

1. Ilość ciepła sprzedana do odbiorców w 2025 r. – 998,00 [GJ]
2. Ilość ciepła wyprodukowana w 2025 r. – 1 092,97 [GJ]
3. Procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do tej sieci w roku 2025 wyniosło 0 %.